

**GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS VANDENS
STEBĖSENOS PROGRAMOS REZULTATAI**
2023 metai

Vandenvietės pavadinimas	Vandens ruošimo įrenginiai	Gyventojų skaičius	Patiekta vandens m ³ /d	Atitikimas Higienos normos HN24:2023 reikalavimams
1. Kaišiadorių	Yra	9665	1348	Trumpalaikiai bendrosios geležies viršijimai
2. Žiežmarių	Yra	1909	192	Atitiko visus reikalavimus
3. Rumšiškių	Yra	1584	235	Atitiko visus reikalavimus
4. Žiežmarių - melioratorių	Yra	1193	120	Atitiko visus reikalavimus
5. Pravieniškių	Yra	876	694	Atitiko visus reikalavimus
6. Mūro Strėvininkų	Yra	115	54	Atitiko visus reikalavimus
7. Kruonio	Yra	412	66	Atitiko visus reikalavimus
8. Žaslių	Yra	595	72	Atitiko visus reikalavimus
9. Antakalnio	Yra	410	63	Fiksuotas bendrosios geležies padidėjimas pas vartotoją
10. Dovainonių	Yra	428	44	Atitiko visus reikalavimus
11. Pakertų	Yra	251	26	Atitiko visus reikalavimus
12. Palomenės	Yra	247	21	Atitiko visus reikalavimus
13. Kalvių	Yra	130	16	Atitiko visus reikalavimus
14. Liutonių	Yra	110	16	Fiksuotas trumpalaikis bendrosios geležies padidėjimas
15. Paparčių	Yra	130	14	Atitiko visus reikalavimus
16. Varkalių	Yra	54	6	Atitiko visus reikalavimus
17. Stabintiškių	Yra	253	34	Atitiko visus reikalavimus
18. Tauckūnų	Yra	196	26	Atitiko visus reikalavimus
19. Vilūnų	Yra	166	25	Atitiko visus reikalavimus
20. Guronų	Yra	323	37	Atitiko visus reikalavimus
21. Zūbiškių	Yra	93	16	
22. Kasčiukiškių	Yra	96	7	Atitiko visus reikalavimus
23. Mikalaučiškių	Yra	50	5	Atitiko visus reikalavimus
24. Neprėkštos	Yra	95	8	Atitiko visus reikalavimus
25. Nemaitonių	Yra	34	5	Atitiko visus reikalavimus
26. Mančiūnų	Nėra	12	2	Dėl nešalinamos geležies, drumstumo viršijimai
27. Kalniškių	Nėra	17	1	Dėl nešalinamos geležies, drumstumo viršijimai

22 vandenvietėse - visi tyrimai atitiko Higienos normos HN 24:2023 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus

3 vandenvietėse – Kaišiadorių, Antakalnio ir Liutonių užfiksuoti trumpalaikiai bendrosios geležies viršijimai.

2 vandenvietės – Kalniškių ir Mančiūnų, neturi vandens ruošimo įrenginių, todėl jose indikatoriniai rodikliai – drumstumas, spalva, bendroji geležis viršija leistiną normą.

Informacija apie Kaišiadorių rajono vandenvietėse tiekiamo geriamojo vandens kokybę pateikta bendrovės tinklalapyje www.kaisiadoriuvandenys.lt